

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

08.02.2024
(дата)

(место выдачи предписания)

№ 872

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
Вишняковым Дмитрием Васильевичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МБОУ СОШ № 9 г.Хабаровска, Хабаровский край, г.Хабаровск, переулок Клубный,
д. 19
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20. Вход в здание, используемый как «Аварийный выход» не оборудован тамбуром или воздушно-тепловой завесой.
- абз.9 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. Покрытие столов и стульев в кабинете химии, кабинете физики имеют дефекты и повреждения сидений и столешниц.
- абз.5 п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20. Учебная доска в кабинете № 43, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
- п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. Проветривание в зоне рекреации на 3-ем этаже не проводится. Фактически окна не смогли открыть.
- абз.2 п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. Сквозное проветривание учебных кабинетов на 3 этаже проводится в присутствии детей во время урока.
- п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Ограждающие устройства отопительных приборов в зонах рекреации на 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах отсутствуют.
- п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами с разным световозвращением: тепло-белый, естественно-белый в учебных кабинетах № 8 (начальные классы), кабинет № 21, кабинет № 41.
- абз.17 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20. В середине учебного дня динамическая пауза у 1-ых классов продолжительностью не менее 40 минут фактически не проводится.
- абз. 9 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20. Образовательная недельная максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет для обучающихся 1-го «Б» класса один раз в неделю - 5 уроков, но не за счет урока физической культуры. У 1 «Б» класса в пятницу 5 уроков: математика, русский язык, чтение, окружающий мир, ИЗО.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- ✓ 1. Оборудовать воздушно-тепловой завесой вход в здание, используемый как «Аварийный выход» в соответствии с п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).
- ✓ 2. Устранить дефекты и повреждения сидений и столешниц столов и стульев в кабинете химии, кабинете физики в соответствии с абз.9 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.
3. Оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебная доска в кабинете № 43, для работы с которой используется мел в соответствии с абз.5 п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.
4. Осуществлять проветривание в зоне рекреации во время уроков (без присутствия детей) в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.
5. Осуществлять сквозное проветривание учебных кабинетов во время перемен при отсутствии детей в учебных кабинетах в соответствии с абз.2 п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.
- ✓ 6. Установить ограждающие устройства отопительных приборов в зонах рекреации на 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах в соответствии с п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.
- ✓ 7. Обеспечить систему общего освещения люминесцентными лампами с одинаковым световозлучением: тепло-белый, естественно-белый в учебных кабинетах № 8 (начальные классы), кабинет № 21, кабинет № 41 в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
8. Проводить в середине учебного дня динамическую паузу у 1-ых классов продолжительностью не менее 40 минут в соответствии с абз.17 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.
9. Составить учебное расписание уроков так, что бы образовательная максимально допустимая нагрузка в течение дня для обучающихся 1-го «Б» класса была один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры в соответствии с абз. 9 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СОШ № 9 г.Хабаровска, Хабаровский край, г.Хабаровск, переулок Клубный, д. 19

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении п.1, п.2, п.3, п.6 настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по адресу: Нанайский район с.Троицкое, ул. Бойко-Павлова, 94 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, электронной почтой: d.vishnyakov@rpn27.ru или иным доступным способом в срок до 01.09.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Информацию о выполнении п.4, п.5, п.7, п.8, п.9 настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по адресу: Нанайский район с.Троицкое, ул. Бойко-Павлова, 94 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, электронной почтой: d.vishnyakov@rpn27.ru или иным доступным способом в срок до 01.03.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

Вишняков Д.В..

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: school9-khv@yandex.ru